

АКТ № 27
"11" мая 2022г.

Условия проведения замеров параметров вентиляционных каналов

Параметр	Температура	Влажность	Атм. давление
Снаружи	20	82	744
Внутри помещения	21	89	744

Применяемое оборудование:		
№ п\п	Наименование	Свидетельство о поверке
1	testo 417	С-БУ/28-01-2022/27550858 от 28.01.2022

№ п/п	Помещение пищеблока							
	Деж.		Раб.		Деж.		Раб.	
	Н	Ф	Н. м3	Ф. м3	Н	Ф	Н	Ф
1	2	2	20	56				
2								
3								

"11" мая 2022г.

Копия верна



Борачева Л. А.
Директор



АКТ № 27

о техническом состоянии вентиляционных каналов

"11" мая 2022г.

Комиссия в составе:

Представитель заказчика

Директор Кудринской средней школы Богачева Л.А.

Представитель(ли) подрядчика

Председатель Козельского РО ВДПО Шарков А. М.

Специалист Козельского РО ВДПО Федосейкин В. А.

Провели проверку технического состояния вентиляционных каналов в помещении пищеблока

Находящихся по адресу:

249230 Калужская область, Мещовский район, ст. Кудринская, ул. Козельская, д.3

Проверкой установлено

№	тип канала	Материал канала	Сечение канала	Состояние канала	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям
1	вентил.	металл	400x200	чистый	имеется, соответствует
2	вентил.	металл	250x200	чистый	имеется, соответствует
3	вентил.	металл	150x150	чистый	имеется, соответствует

Испытания прове

Председатель Козельского РО ВДПО

Шарков А. М.

Специалист Козельского РО ВДПО

Федосейкин В. А.

Представитель заказчика

Директор Кудринской средней школы

Богачева Л.А.

КОПИЯ
ВЕРНА

